

長者居家消防安全診斷表

請逐項檢視您～居家防火安全是否合格，並在 打

- 臥室應裝置獨立式住宅用火災警報器，並定期測試。(指引線指引至臥室)
- 樓梯間無放置雜物，阻礙逃生。
- 樓梯應加裝把手，並注意安全。
- 裝設鐵窗必須預留逃生出口，並經常檢視是否可以開啟。
- 應確保二方向避難原則，並熟悉避難路徑。
- 家中明顯處備有滅火器，並熟悉滅火器「拉、拉、壓」之操作流程。
- 屋內如裝有緊急照明燈，每月測試一次。
- 瓦斯爐具、排油煙機應隨時清潔。
- 廚房在烹煮食物時，不可離開，倘臨時離開，務必關閉火源。
- 年紀大或行動不方便者，應居住一樓並靠近逃生出口的房間。
- 浴室應使用止滑墊或防滑地板及扶把，以防滑倒。
- 家中無囤積大量危險物品，如有少量存放，應置放通風良好處所。
- 睡前應該熄滅蚊香等微小火源及確認瓦斯是否關閉。

- 利用定時器來幫助您關閉電器。
- 使用電暖爐時，與週遭可燃物品皆應保持一公尺以上安全距離，且不可作為烘乾衣物。
- 電鍋、烤箱、電熱水器、微波爐、電磁爐、烤麵包機等消耗電力大的電器應分別插在迴路不同插座，並避免同時使用。
- 電器插頭定期清潔擦拭；電線表皮無老化、破損、斷裂。
- 應選擇使用附有保護裝置之延長線，且無網綁使用以免產生高熱造成火災。
- 應備有手電筒，定期檢查電池，並確知其擺放位置。
- 傢俱物品要固定，防止地震掉落。
- 喝酒、服藥或睡前，避免使用爐火，並養成「人離火熄」的習慣。
- 吸菸應使用大開口且具深度之煙灰缸。
- 年長者應了解地點週遭明顯建築，並會撥打119報案。
- 依電業法第43條規定，每3年至少檢查家中裝設之用電設備1次。
- 大門附近勿堆放雜物，以防縱火及阻礙避難逃生
- 邀請消防人員或志工來宣導並檢視防火安全。

居家小叮嚀

- 防止一氧化碳中毒
- 及早警報早逃生
- 注意可疑防止縱火
- 消防常識保生命
- 預留出口逃生無礙
- 電路異常是警訊



內政部消防署 關心您
<http://www.nfa.gov.tw>